



**BRAVEA**  
BRANDVEILIGHEID ADVIESBUREAU VOOR DE BOUW

Postbus 2070  
5600CB Eindhoven  
Tel : 040-2512343

**BRANDVEILIGHEIDTEKENING**

OBJECT : Woongebouw te Alkmaar

ONDERDEEL : Begane grond

SCHAAL :

FORMAAT :

**BLAD : 12.0175.BR01**    **DATUM :**

**Brandwerende scheidingen**

WBDBO 20 minuten

Alle deuren in brandscheidingen zijn zelfsluitend

Kabels, leidingen of ander doorvoeringen in brandwerende scheidingen dienen op adequate wijze brandwerend te worden afgedicht.

**Brandveiligheidsnormen afwerkmaterialen**

	Klasse	
	Beschermde vluchtroute	Overige ruimten
Bijdrage brandvoortplanting wand en plafondoppervlakken (NEN6065)	2	4
Bijdrage brandvoortplanting beloopbare oppervlakken (NEN1775)	T3	T3
Bijdrage tot rookproductie alle binnenoppervlakken (NEN6066)	10-1m	10-1m

**Veilig vluchten**

**S** Deuren ten alle tijden vanuit de vluchtrichting te openen zonder sleutel

**→** Vluchtrichting

**▭** Beschermde vluchtroute

**Brandmeld - en bestrijdingsinstallaties**

Alle gangen, trappenhuizen en verblijfsruimten moeten worden voorzien van (gekoppelde) rookmelders conform inrichtingseisen NEN2555.

**▭** Brandslanghaspel met lengte van 30 meter met een statische druk van minstens 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/h. (bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels)